



**SV Sistemi di Sicurezza Srl**  
Headquarters: Via Matteotti, 55/57  
24050 Grassobbio, Bergamo (Italy)  
Tel. +39.035.65.70.55 Fax. +39.035.66.19.64  
www.svsistemidisicurezza.com  
email: info@svsistemidisicurezza.com

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE**  
secondo la Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio  
del 26 febbraio 2014

n° 001DOC2022\_IT

1 – Modello di prodotto:

**EXFIRE360 – Unità di controllo**

2 – Numero di serie:

**(campo da compilare)**

3 – Nome e indirizzo del fabbricante:

**SV Sistemi di Sicurezza Srl  
Via Matteotti, 55/57  
24050 – Grassobbio, Bergamo  
ITALIA**

4 – La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

5 – Oggetto della dichiarazione:

**Unità di controllo EXFIRE360 provvista di moduli analogici EX2GSI**

6 – L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

**EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-29-1:2016**

7 – Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

**EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-29-1:2016**

8 – Organismo notificato che ha eseguito l'esame UE del tipo:

**IMQ ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.p.A. – 0051**

e ha rilasciato il certificato n°:

**IMQ 13 ATEX 007 X**

Il medesimo organismo ha effettuato la valutazione di conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto, rilasciando la notifica n°:

**IMQ 13 ATEX 013 Q**

9 – Informazioni aggiuntive:

**L'unità di controllo EXFIRE360 è adatta per l'utilizzo a temperatura ambiente compresa tra -5°C e +40°C. I dispositivi installati in zona classificata e collegati all'unità di controllo EXFIRE360 devono essere protetti tramite uno dei modi di protezione elencati nella norma EN 60079-0, corrispondente alla loro categoria.**



**SV Sistemi di Sicurezza Srl**  
Headquarters: Via Matteotti, 55/57  
24050 Grassobbio, Bergamo (Italy)  
Tel. +39.035.65.70.55 Fax. +39.035.66.19.64  
[www.svsistemidisicurezza.com](http://www.svsistemidisicurezza.com)  
email: [info@svsistemidisicurezza.com](mailto:info@svsistemidisicurezza.com)

*Firmato a nome e per conto di:*

*Fabio Massimo Turani*

**Fabio Massimo Turani**  
*Responsabile prodotti ATEX*

Grassobbio, Bergamo, 16 maggio 2022